Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.11.2010
Meno pracovníka a podpis: Erika VAŠKOVÁ

Prednávač
PSB-21-4/2006

ZMLUVA O DIELO č.: ~~PSB-48-136/2005-~~

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany SR**
		Posádková správa budov Prešov
Zastúpená	:	Ing. Igor Hudák - vedúci PSB
		Michal Kováč, Vladimír Olejár – oprávnení jednať vo veciach technických
Sídlo	:	Čapajevova 38, 080 01 Prešov
IČO	:	00805211
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000172461/8180
Telefón	:	0960 524347, 0960 524219
Fax/e-mail	:	0960 524288, igor.hudak@mil.sk
a		
1.2 Zhotoviteľ	:	**R.A.T. a.s.**
		zapísaný v Obch. reg. OS Košice I., vložka č.1003/V, oddiel As
Zastúpená	:	Ing.Miloš Špirko – predseda predstavenstva, štatutárny zástupca
		Ing.Vladimír Vodrážka - zástupca riaditeľa pre inžiniering, oprávnený jednať vo veciach zmluvných a obchodných, štatutárny zástupca
		Ing. Boris Fiala, Ing. Jozef Kováčik - oprávnení jednať vo veciach technických
Sídlo	:	Tolstého č.3, 040 01 Košice
IČO	:	36187208
DIČ	:	0036187208/695
Bankové spojenie	:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu	:	19 – 9882450257/ 8100
Telefón	:	055 6322141, 6338889, 6331811
Fax/e-mail	:	055 6322141, rat@rat-ke.sk

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie obsluhy tepelno energetických zariadení v pôsobnosti Posádkovej správy budov Prešov

2.2. Zhotoviteľ zabezpečí:

- *Vykonávanie činností* súvisiacich s predmetom zmluvy prostredníctvom na uvedenú činnosť zaškolených a odborne spôsobilých osôb.

- *Dodržiavanie* všeobecne záväzných predpisov a technických noriem.

- *Vykurovanie* v zmysle zákona č.70/1998 Z.z.., vyhlášky č.15/1999 Z.z.,

- *Čistotu v kotolni*, kvalitu práce, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť prevádzky technických zariadení a ochranu životného prostredia v súlade s platnými predpismi (vyhlášky MPSVaR SR č.718/2002 Z.z.)

- *Odstraňovanie prevádzkových* nedostatkov tak, aby zariadenie spĺňalo požiadavky technických predpisov a nároky prevádzky podľa prevádzkových poriadkov.

- *Oznámenie stavov meračov* (plynu, vody, teplej úžitkovej vody, priemernej dennej teploty, barometrického tlaku, vykurovacej krivky spotreby tuhých palív) denne od 07,00 - 09,00 hod., v pondelok za sobotu a nedeľu.

- V stanovených podmienkach *energetické zariadenia prevádzkovať* tak, aby bola zabezpečená vnútorná teplota v jednotlivých objektoch v súlade s vyhláškou č.15/1999 Z.z., ako aj teplota TUV /teplej úžitkovej vody max 55°C v ohrievači/

- *Dodržiavanie odberových diagramov* spotreby palív predložené objednávateľom.

- *Obsluhu vo vykurovacom období*, ktoré sa začína 1. septembra a končí sa 30. apríla nasledujúceho roka, ak sa dodávateľ tepla a priamy odberateľ tepla nedohodnú inak.
  S dodávkou tepla na vykurovanie začne dodávateľ tepla, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13°C a podľa predpovede vývoja počasia od autorizovanej meteorologickej stanice nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.

- *Prerušenie vykurovania*, ak vonkajšia priemerná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13°C a podľa predpovede vývoja počasia od autorizovanej meteorologickej stanice nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu.

- *Dodržiavanie teplotných podmienok* vykurovaných priestorov uvedených v podmienkach realizácie predmetu obstarávania podľa vyhlášky č.15/1999 Z.z.

- *Dodávka TÚV* denne od 05.00 h do 23.00 h s teplotou na výtoku najmenej 45°C a najviac 55°C.

- *Dodržiavanie* zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany vyplývajúcich z prevádzkových poriadkov kotolne a platnej legislatívy v uvedenej oblasti.

- *Zaškolenie a oboznámenie* obsluhy s miestnymi prevádzkovými predpismi a vedenie prevádzkovej dokumentácie v plnom rozsahu.

- *Prevádzkovanie kotolní* podľa návodov určených výrobcom, s cieľom ich bezpečnej a hospodárskej prevádzky.

- *Zhotoviteľ umožní* objednávateľovi kontrolovať jeho pracovníkov vlastnými poverenými pracovníkmi objednávateľa a orgánmi jeho štátneho odborného technického dozoru.

- Pracovníci zhotoviteľa vykonávajúci obsluhu zariadenia sa riadia operatívnymi pokynmi odborných,poverených pracovníkov objednávateľa. Požiadavky, pripomienky a rozhodnutia týchto pracovníkov sú pre zhotoviteľa záväzné.

- *Pracovníci zhotoviteľa sú povinní* neodkladne nahlasovať havarijné situácie a to v pracovnej dobe od 07.00 - 15.00 hod. technikom PSB a mimo pracovnej doby počas sviatkov a iných voľných dní dozornému jednotlivých objektov.

2.3. Objednávateľ zabezpečí:

- Ku dňu povinnosti zhotoviteľa započať práce súvisiace s predmetom zmluvy časovo neobmedzené povolenie vstupov pre pracovníkov zhotoviteľa do všetkých objektov dotknutých predmetom plnenia, počas doby povinnosti vykonať predmet zmluvy. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť za týmto účelom menný zoznam pracovníkov, ktorí sa budú zúčastňovať súvisiacich pracovných činností

2.4. Odovzdanie a prevzatie pracovísk tepelno technických zariadení :
Odovzdanie a prevzatie pracovísk tepelno technických zariadení bude uskutočnené poverenými pracovníkmi objednávateľa a zhotoviteľa v dňoch 29.-31.12.2005. O uvedenej skutočnosti bude vyhotovená zápisnica.

Článok III.
Termín plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu je: od 1.1.2006 do 31.12.2006

Článok IV.
Cena

4.1. Cena predmetu zmluvy o poskytovaní služieb pre rok 2006 je maximálna a vyplýva zo súťažného návrhu zhotoviteľa :

Cena bez DPH	:	4 521 766,40 Sk
DPH	:	859 135,60 Sk
Cena s DPH	**:**	**5 380 902,00 Sk**

4.2. V ďalšom období, je možné cenu zmeniť iba v odôvodnených prípadoch, pri podstatnej zmene technických podmienok vykurovania, alebo v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny. Každá zmena cien musí byť vykonaná formou písomného dodatku k zmluve a na základe súhlasu oboch strán.

Článok V.
Podmienky plnenia

5.1. Všeobecné podmienky

5.1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v objektoch obhospodarovaných PSB Prešov, zabezpečí obsluhu tepelno - energetických zariadení podľa ustanovení tejto zmluvy takto:

- V prípade, že zhotoviteľ zistí na technickom zariadení nedostatky, ktoré bránia ďalšiemu prevádzkovaniu, objednávateľ je povinný obratom riešiť odstránenie týchto nedostatkov.

- V prípade vzniku prevádzkovej poruchy (výpadok kotolne z dôvodu poklesu tlaku plynu, výpadku elektriny, reakcie zabezpečovacích zariadení a podobne) zhotoviteľ zabezpečí znovuuvedenie zariadenia do prevádzky u občasnej obsluhy do dvoch hodín od nahlásenia, v kotolniach s trvalou obsluhou okamžite.

- Všetky náklady spojené s vykonávaním odborných prehliadok, odborných skúšok, odstraňovaním závad a všetkých opráv znáša objednávateľ. Zhotoviteľ zabezpečí účinnú spoluprácu pri zabezpečovaní týchto prác - v rámci plnenia povinností obsluhy. Pracovníci zhotoviteľa sa v tomto prípade budú riadiť pokynmi prevádzkových technikov objednávateľa a príslušného revízneho technika.

- Objednávateľ bude vykonávať kontrolu plnenia zmluvy bez časového obmedzenia. V prípade nedostatkov upovedomí riadiacich pracovníkov zhotoviteľa.

- Objednávateľ si vyhradzuje právo meniť v priebehu trvania zmluvy rozsah požadovaných služieb v závislosti od prevádzkových potrieb za podmienok dohodnutých touto zmluvou.

5.1.2. Nedodržanie záväzku splniť predmet zmluvy v kvalite stanovenej objednávateľom považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 odst.2 Obchodného zákonníka).

5.1.3. Objednávateľ sa zaväzuje za splnenie zmluvy zaplatiť dohodnutú cenu.

5.2. Miesto a spôsob plnenia

5.2.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy sú všetky kotolne a výmenníkové stanice v pôsobnosti PSB Prešov, podľa prílohy č.1 , ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo. Zástupcom objednávateľa len pre účely tejto zmluvy je vedúci Posádkovej správy budov Prešov, alebo ním písomne poverený zástupca. Zástupca objednávateľa umožní zhotoviteľovi vstup do všetkých priestorov určených pre

poskytovanie služby v zmysle 2.2 a vytvorí mu podmienky pre plnenie predmetu zmluvy v rozsahu ustanovení tejto zmluvy.

5.2.2. Predmet zmluvy je zo strany zhotoviteľa považovaný za splnený dodaním predmetu zmluvy v požadovanom množstve a kvalite a pri splnení podmienok stanovených v tejto zmluve.

5.2.3. Poverený zástupca objednávateľa je povinný kontrolovať priebeh plnenia zmluvy a potvrdzovať ho pre účely fakturácie.

Článok VI.
Platobné podmienky

6.1. Všeobecné podmienky

6.1.1. Právo na zaplatenie ceny diela vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.

6.1.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za vykonanie diela alebo jeho časti, na účet zhotoviteľa podľa faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví 1x mesačne do 7 dní po prevzatí diela alebo jeho časti,so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi.

6.1.3. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti o dani z pridanej hodnoty a ďalej musí obsahovať:
- označenie, že ide o faktúru;
- IČO, IČ DPH oboch zmluvných strán;
- obchodné meno, sídlo, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie;
- obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje;
- poradové číslo dokladu;
- názov a množstvo plnenia, podľa prílohy č.1
- číslo zmluvy (vrátanie platných dodatkov);
- deň vystavenie faktúry;
- deň odoslania faktúry;
- termín splatnosti faktúry;
- formu úhrady;
- výšku plnenia celkom;
- sumu k úhrade;
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry;
- pečiatku vystavovateľa faktúry;
- miesto plnenia zmluvy;
- bankové spojenie;

6.1.4. Objednávateľ uhradí faktúru v lehote splatnosti. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

6.1.5. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 6.1.3. tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané služby, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

6.1.6. Zhotoviteľ pred vyhotovením daňového dokladu (faktúry) predloží na odsúhlasenie výkaz odpracovanej doby zamestnancov vykonávajúcich obsluhu zariadení objednávateľovi po objektoch a jednotlivých tepelno technických zariadeniach, ktorý bude tvoriť prílohu daňového dokladu (faktúry).

6.1.7. Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) k preplateniu na adresu:

Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

Článok VII.
Zodpovednosť za vady, sankcie

7.1. Zodpovednosť za vady, záruky a reklamácie

7.1.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia je poskytnutý podľa dohodnutých podmienok v tejto zmluve.

7.1.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

7.1.3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením predmetu zmluvy a omeškanie trvá dlhšie ako 24 hodín od stanovenej doby (začiatok pracovnej doby), má objednávateľ právo faktúrovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu, resp. požadovať zľavu z fakturovanej čiastky za poskytnuté služby vo výške 5000,- Sk za každý deň omeškania.

7.1.4. Ak zhotoviteľ nesplní svoje záväzky uvedené v článku 2.2. má objednávateľ právo fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu, resp. požadovať zľavu z fakturovanej čiastky za poskytnuté služby vo výške 500,- Sk za každý prípad porušenia.

7.1.5 V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku objednávateľa, má zhotoviteľ právo faktúrovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň z omeškania .

7.1.6 Zmluvné pokuty a úroky, dohodnuté touto zmluvou, povinná strana uhradí nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

7.1.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok VIII.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana

8.1. Povinnosti zmluvných strán

8.1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú činnosť preškolených a spôsobilých pracovníkov.

8.1.2. Za dodržanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany na pracovisku zodpovedá zhotoviteľ. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvoria pred povinnosťou zhotoviteľa započať plnenie predmetu tejto zmluvy dohodu na zaistenie BOZP (príloha č.2) a dohodu na zabezpečenie ochrany pred požiarmi (príloha č.3).

8.1.3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č. 111/1975 Zb. o hlásení, evidovaní a registrácii pracovných úrazov.

8.1.4. Pracovníci dodávateľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie prevedené oprávnenou osobou.

8.1.5. Pre uloženie odpadu objednávateľ zabezpečí potrebné priestory a množstvo odpadových nádob, resp. kontajnerov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok v priestoroch skládky odpadu z tuhého paliva i skládky paliva.

8.1.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

8.1.7. Objednávateľ je povinný zabezpečiť úlohy požiarnej ochrany podľa zákona č. 314/2001 Z.z..

8.1.8. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u dozorného vojenského objektu a následne objednávateľovi.

8.2. Zodpovednosť za škodu

8.2.1. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa počas plnenia zmluvy, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

8.2.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.

Článok IX.
Špecifické požiadavky

9.1.1. Objednávateľ sa pri plnení zmluvy o dielo zaväzuje:

a) zabezpečiť prístup zamestnancov zhotoviteľa vrátane vozidiel do miesta plnenia zmluvy za účelom plnenia zmluvy v zmysle 2.3 (režim vstupu upresní objednávateľ),

b) odstrániť nahlásené závady vzniknuté na zariadeniach a technickom vybavení objektov, ktoré by bránili realizácii dohodnutých prác.
c) včas a bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa o všetkých dôležitých skutočnostiach súvisiacich s predmetom zmluvy, ktoré môžu ohroziť alebo obmedziť plnenie zmluvy zo strany objednávateľa, prípadne spôsobiť nedodržanie stanovených termínov plnenia zmluvy;

9.1.2 Na úhradu faktúr bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne doklady. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

9.1.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

9.1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude v plnom rozsahu rešpektovať uznesenia a opatrenia prijaté objednávateľom, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s bezpečnosťou práce a obsahom tejto zmluvy.

9.1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie prevádzkových závad, ktoré sa vyskytnú v priebehu realizácie prác (obsluhy) vlastnými pracovníkmi (kuričmi) do dvoch hodín od nahlásenia závady vo vykurovacom období a do piatich hodín od nahlásenia závady v mimovykurovacom období. V kotolniach s trvalou obsluhou okamžite.

9.1.6 V prípade zistenia nedostatkov a chýb pri poskytovaní služby je povinný zhotoviteľ vyrozumieť objednávateľa a navrhnúť spôsob riešenia.

Článok X.
Platnosť zmluvy

10.1 Pre platnosť zmluvy a jej dodatkov je potrebná dohoda vo všetkých jej ustanoveniach a dodržanie písomnej formy. Návrhy dodatkov sú oprávnené predkladať obe zmluvné strany.

10.2 Skutočnosti uvedené v tejto zmluve sa považujú za dôverné a v plnom rozsahu sa na nich vzťahuje ustanovenie § 271 Obchodného zákoníka.

10.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, resp. neprebieha vyrovnávacie konanie, prípadne uvedené konania .

10.4 Odstúpiť od zmluvy je možné v prípadoch:
a) hrubého porušenia jednotlivých ustanovení zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Obchodného zákonníka

10.5 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať s udaním dôvodu písomnou formou výpovede s 3 mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

11.2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a tri objednávateľ. Prílohy 1, 2, 3 tejto Zmluvy tvoria jej nedeliteľnú súčasť.

V Prešove 30.októbra 2005

Objednávateľ

Ing.Igor Hudák

vedúci PSB Prešov

Zhotoviteľ

Ing.Miloš Špirko

predseda predstavenstva a.s.

Príloha č. 1

Popis predmetu poskytovanej služby:

Zabezpečenie prevádzkovo obslužných činností v zmysle požiadaviek prevádzkových poriadkov jednotlivých kotolní a bezpečnostno technických noriem platných v oblasti prevádzky, obsluhy a údržby vyhradených technických zariadení plynových a tlakových.

Pracovníci určení na obsluhu zariadenia, mimo uvedené plnia aj operatívne pokyny odborných pracovníkov PSB a sú v čase výkonu prác súvisiacich s obsluhou zariadení podriadení technikovi-energetikovi.

Kotolňa : VOP , VOS **Vojenský útvar : 1842, 1850 Prešov**

Výkon kotolne : 2 x VIADRUS G100 L 80
Celkom 210 kW
Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : V suteréne budovy VOP, VOS
Obsluha : Občasná
Režim : Zimný

Rozvody tepla a kotolňa boli odovzdané do užívania v roku 1999.

Kotolňa : Mechanizovanej brigády **Vojenský útvar : 1018 Prešov**

Výkon kotolne : 2 x PGV 25 260 kW , 1 x KDVE 25 260 kW
Celkom 780 kW
Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : V suteréne budovy Mechanizovanej brigády
Obsluha : Trvalá + občasná
Režim : Zimný + ohrievače vody

Zariadenie kotolne je v prevádzke od roku 1983. Vnútorné rozvody tepla sú v prevádzke od roku 1950. Regulácia spotreby tepla je inštalovaná len v najnutnejšom rozsahu.

Kotolňa : Brigádne obväzisko **Vojenský útvar : 1018 Prešov**

Výkon kotolne : 3 x KDS 90, 1 x ORK 100
Celkom : 360 kW
Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : Prenosná
Obsluha : Občasná
Režim : Zimný

Kotolňa bola uvedená do prevádzky v roku 1992. Rozvody tepla sú v prevádzke od roku 1988, Regulácia spotreby je inštalovaná len v najnevyhnutnejšom rozsahu.

SOKOLOVSKÉ KASÁRNE:

Kotolňa : KJB b. č. 32 **Vojenský útvar : 1018 Prešov**

Výkon kotolne : 3 x VITIGAS po 84 kW ,
Celkom 252 kW
Typ kotolne : Teplovodná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : V suteréne budovy KJB
Obsluha : občasná
Režim : Celoročný

Zariadenie kotolne a rozvody tepla sú v prevádzke od 10/2004, prevádzka je plnoautomatizovaná.

Kotolňa : b.č. 3 VLÚ – Tlačiareň **Vojenský útvar :1018 Prešov**

Výkon kotolne : 3 x VITIGAS – 100 GS po 96 kW
Celkom 288 kW
Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : V prízemí b. č. 3
Obsluha : občasná
Režim : Celoročný

Zariadenie kotolne a rozvody tepla sú v prevádzke od 10/2004, prevádzka je plnoautomatizovaná.

Kotolňa :B. č. 7 Sprchy a PSB **Vojenský útvar : 1018 Prešov**

Výkon kotolne : 2 x VITIGAS – 100 po 94 kW
Celkom 188 kW
Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : V budove č. 7 - sprchy
Obsluha : Občasná
Režim : Celoročný

Zariadenie kotolne a rozvody tepla sú v prevádzke od 10/2004, prevádzka je plnoautomatizovaná.

Kotolňa : Pre b. č. 2 Štáb **Vojenský útvar : 1018 Prešov**

Výkon kotolne : 2 x VITIGAS – 100 po 60 kW
Celkom 120 kW
Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : V suteréne budovy Štábu
Obsluha : Občasná
Režim : Celoročný

Zariadenie kotolne a rozvody tepla sú v prevádzke od 10/2004, prevádzka je plnoautomatizovaná.

Kotolňa :BAUMS b. č. 35 ÚFZ **Vojenský útvar : 1330 Prešov**

Výkon kotolne : 2 x VITIGAS – 100 po 85 kW
Celkom 170 kW
Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : V budove BAUMS
Obsluha : Občasná
Režim : Celoročný

Kotolňa : b.č. 5. **Vojenský útvar : 1018 Prešov**

Výkon kotolne : 2x VITOGAS 100
Celkom 288 kW
Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : v suteréne budovy
Obsluha : Občasná
Režim : Celoročný

Zariadenie kotolne a rozvody tepla sú v prevádzke od 05/2005, prevádzka je plnoautomatizovaná.

Kotolňa : b.č. 9. **Vojenský útvar : 1018 Prešov**

Výkon kotolne : 2x VITOGAS 60
Celkom 120 kW
Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : na prízemí budovy
Obsluha : Občasná
Režim : Celoročný

Zariadenie kotolne a rozvody tepla sú v prevádzke od 10/2004, prevádzka je plnoautomatizovaná.

Kotolňa : b.č. 14. **Vojenský útvar : 1018 Prešov**

Výkon kotolne : 2x VITOGAS 94
Celkom 188 kW
Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : na prízemí budovy
Obsluha : Občasná
Režim : Celoročný

Zariadenie kotolne a rozvody tepla sú v prevádzke od 10/2004, prevádzka je plnoautomatizovaná.

Kotolňa : b.č. 24. **Vojenský útvar : 1018 Prešov**

Výkon kotolne : 1x VITOGAS 94
Celkom 94 kW
Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : na prízemí budovy
Obsluha : Občasná
Režim : Celoročný

Zariadenie kotolne a rozvody tepla sú v prevádzke od 10/2004, prevádzka je plnoautomatizovaná.

Kotolňa : b.č. 31. **Vojenský útvar : 1018 Prešov**

Výkon kotolne : 2x VITOGAS 60
Celkom 120 kW
Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : v suteréne budovy
Obsluha : Občasná
Režim : Zimný

DUKELSKÉ KASÁRNE

Kotolňa :b. č. 4 Duk. kas. **Vojenský útvar : 1007 Prešov**

Výkon kotolne : 1 x VITOGAS 225
Celkom: 225 kW
Typ kotolne : teplovodná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : v suteréne budovy
Obsluha : občasná
Režim : Celoročný

Zariadenie kotolne a rozvody tepla sú v prevádzke od 04/2005, prevádzka je plnoautomatizovaná.

Kotolňa :b. č. 3 Duk. kas. **Vojenský útvar : 1007 Prešov**

Výkon kotolne : 1 x DAKON 30
Celkom: 25 – 32 kW
Typ kotolne : teplovodná
Druh paliva : tuhé
Umiestnená : prízemie budovy
Obsluha : občasná
Režim : zimný

Kotolňa :Pre KJB b. č. 6 Duk. kas. **Vojenský útvar : 1007 Prešov**

Výkon kotolne : 2 x VSB IV 280 kW
Celkom 560 kW
Typ kotolne : Nízkotlaká, párna
Druh paliva : Hnedé uhlie
Umiestnená : V suteréne budovy KJB
Obsluha : Trvalá
Režim : Celoročný

Zariadenie v: b. č. 16 **Vojenský útvar : 1007 Prešov**

Výkon: 554 kW
Typ : 2 x PROTHERM 46, 7 x SAHARA PLUS G 24, 7 x SAHARA PLUS G 20
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : v budove
Obsluha : Občasná
Režim : Celoročný

Zariadenie v: b. č. 30 – hala, Duk. kas. **Vojenský útvar : 1007 Prešov**

Výkon: 180 kW
Typ : Teplovzdušný agregát – MTP 175
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : v budove
Obsluha : Občasná
Režim : Zimný

Kasárne SNP Prešov Nižná Šebastová

Popis predmetu poskytovanej služby:

Zabezpečenie prevádzkovo obslužných činností v zmysle požiadaviek prevádzkových poriadkov jednotlivých kotolní a bezpečnostno technických noriem platných v oblasti prevádzky, obsluhy a údržby vyhradených technických zariadení plynových a tlakových.

Pracovníci určení na obsluhu zariadenia, mimo uvedené plnia aj operatívne pokyny odborných pracovníkov PSB a sú v čase výkonu prác súvisiacich s obsluhou zariadení podriadení technikovi-energetikovi.

Objekt kasární je zásobovaný teplom z centrálnej stredotlakej parnej kotolne na zemný plyn. Zariadenie kotolne je v prevádzke od roku 1989. Vonkajšie rozvody pary sú vedené čiastočne v kanáloch a sčasti na nízkych podperách. Posledná veľká oprava bola realizovaná v rokoch 1986 až 1995. V priebehu prevádzky boli na parovodoch realizované len najnutnejšie opravy. Vykurovanie budov je realizované cez odovzdávacie stanice tepla (ďalej len OST) typu para – voda a redukčné stanice pary 200/50 kPa. OST nie sú vybavené meracou a regulačnou technikou v dostatočnom rozsahu. Jednotlivé odbery

tepla a teplej úžitkovej vody nie sú samostatne merané. Najstaršie OST sú z rokov 1978 až 1984.

Centrálna stredotlaká parná kotolňa **VU 6335 Prešov**

Výkon kotolne : 4 x VSP 4
Celkom 11,5 MW
Typ kotolne : STL parná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : v samostatnom objekte – b.č. 51
Obsluha : Trvalá
Režim : celoročný

Kotolňa : b. č. 3 **Vojenský útvar : 6335 Prešov**

Výkon kotolne : 3 x FERROKONDENZ WK 245 po 43,1 kW
Celkom 129,3 kW
Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : V samostatnej miestnosti
Obsluha : Občasná
Režim : *Zimný*

Kotolňa : b.č. 4 **Vojenský útvar : 6335 Prešov**

Výkon kotolne : 4 x FERROKONDENZ WK 245 po 43,1 kW
Celkom 172,4 kW
Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : V samostatnej miestnosti
Obsluha : Občasná
Režim : *Zimný*

Kotolňa : b. č. 5 **Vojenský útvar : 6335 Prešov**

Výkon kotolne : 3 x FERROKONDENZ WK 245 po 43,1 kW
Celkom 129,3 kW
Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : V samostatnej miestnosti
Obsluha : Občasná
Režim: *Zimný*

Kotolňa :b. č. 7 Autopark **Vojenský útvar : 6335 Prešov**

Výkon kotolne : 2 x KT 2 po 24 kW
Celkom 48 kW
Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : V samostatnej miestnosti
Obsluha : Občasná
Režim : *Celoročný*

Kotolňa : b.č 12 Ošetrovňa **Vojenský útvar : 6335 Prešov**

Výkon kotolne : 4 x NEFITCOMLINE HR 430 po 43 kW
Celkom 172 kW
Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : V samostatnej miestnosti
Obsluha : Občasná
Režim : *Celoročný*

Kotolňa : b. č. 22 **Vojenský útvar : 6335 Prešov**

Výkon kotolne : 3 x FERROKONDENZ WK 245 po 43,1 kW
Celkom 129,3 kW

Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná

Druh paliva : ZPN

Umiestnená : V samostatnej miestnosti

Obsluha : Občasná

Režim : Celoročný

- **Redukčné stanice STL – NTL para**

V budove 9, 10, 11, 27, – redukčný ventil – zberná nádrž kondenzu – čerpadlá CVX – LN 100 Zariadenia sú v prevádzke od roku 1976. Budovy slúžia ako dielne, sklady a garáže VÚ 6335.

Inštalovaný výkon b.č. 9..... 55 kW
10.....145 kW
11.....145 kW
27..... 20 kW

Umiestnenie: Samostatná miestnosť

Obsluha : Občasná

Režim : Zimný

Odovzdávacie stanice tepla (OST) para – voda sú v prevádzke v týchto budovách :

- **B.č. 13** „ Administratívna budova“ – 2 ks výmenníky tepla VT 160 l 6m^2 vykurovacia plocha, rok výroby 1986, obehové čerpadlá 2 x 65 NTR, zberná nádrž kondenzu, 2 x čerpadlo.
  Inštalovaný výkon..... P = 110 kW.
  Režim : Zimný
- **b.č. 14** „Administratívna budova“ – dtto. , bez merania a regulácie.
  Inštalovaný výkon..... P = 175 kW.
  Režim : Celoročný
- **b.č. 15** „Kuchyňa“ – dtto. Inštalovaný výkon..... P = 280 kW.
  Režim : Celoročný
- **b.č. 16** „KJB + ubytovacia budova“ – dtto. Bez regulácie + stojaté ohrievače vody 2 x 2500 l rok výroby 1996 + výmenník tepla VT 160 pre ohrev úžitkovej vody.
  Inštalovaný výkon..... P = 250 kW.
  Režim : Celoročný
- **b.č. 17** „Ošetrovňa + sklady“ – dtto ako b.č. 13.
  Inštalovaný výkon..... P = 250 kW
  Režim : Celoročný
- **b.č. 18** „Adm. bud. + ubytovňa“ – dtto ako b.č. 13.
  Inštalovaný výkon..... P = 250 kW
  Režim : Celoročný
- **b.č. 19** „Adm. bud.“– dtto ako b.č. 13.
  Inštalovaný výkon..... P = 210 kW
  Režim : Celoročný
- **b.č. 20** „Adm. bud.“ – VT 195 rok výroby 1984. Ohrev vody 1 x 1600 l vykurovanie s ekvitermickou reguláciou.
  Inštalovaný výkon..... P = 210 kW
  Režim : Celoročný
- **b.č. 39** „Bloková výmenníková stanica“ pre b.č. 45, 44, 3x KORD, 3x sklady + b.sus 2 x VT 160 l 6m^2 . Jednoduchá regulácia podľa tlaku pary, bez merania odoberaného množstva.
  Inštalovaný výkon..... P = 1100 kW

Režim : Zimný

- **b.č. 43** „Adm. bud.“ 2 x VT 160 l 6 m^2 rok výroby 1986. Obeh čerpadlo 80 NTC. Bez regulácie a merania. Ohrev vody 1 x OVL 6300 l.
  Inštalovaný výkon..... P = 130 kW
  Režim : Celoročný
- **b.č. 46** „Telocvičňa“ VT 160 6m^2 rok výroby 1986, ohrev vody 2 500 l Regulácia nefunkčná.
  Inštalovaný výkon..... P = 440 kW
  Režim : Celoročný
- **b.č. 48** „Administratívna budova“, 2 x VT 159 l 6m^2 rok výroby 2004 regulácia prietoku pary a ohrevu TÚV.OVL 2500 l r. výroby 2004.
  Inštalovaný výkon..... P = 60 kW
  Režim : Celoročný
- **b.č. 49** „Kino a klub“ 2 x VT, 6m^2 , rok výroby 1984, bez regulácie. OVS 6300.
  Inštalovaný výkon..... P = 280 kW
  Režim : Celoročný
- **b.č. 50** „Ubytovňa“ 2 x VT 160 l 6m^2, OVL 6 300 l, bez regulácie,
  Inštalovaný výkon..... P = 60 kW
  Režim : Celoročný

V oplotenom objekte sa nachádza aj VÚ 1172 „autopark“ so samostatným vchodom – Herlianska ul. N. Šebastová . Administratívne, skladovacie a dielenské budovy sú vykurované teplovodnou kotolňou na ZP o výkone 0,396 MW. Zariadenie kotolne a rozvody tepla sú v prevádzke od roku 1995.

- Kotolňa : b. č. 55 **Vojenský útvar : 1172 Prešov**

Výkon kotolne : 3 x RAPIDO GA 200/121 E po 121 kW
Celkom 363 kW
Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : V samostatnej miestnosti
Obsluha : Občasná
Režim : Celoročný

L E T I S K O

Kotolňa : Hangár č. 1 a prístavba **Vojenský útvar : 6335 Prešov**

Výkon kotolne : KDVE 115 B 115 kW, KDVE 186 B 186 kW
Celkom 301 kW
Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná, prevozná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : Pri budove
Obsluha : Trvalá
Režim: Zimný
Zariadenie kotolne je v prevádzke od roku 1995.

Kotolňa : Hangár č. 3 a prístavba **Vojenský útvar : 6335 Prešov**

Výkon kotolne : 2 x KDVE 65 po 65 kW
Celkom 170 kW
Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná
Druh paliva : ZPN
Umiestnená : v samostatnej miestnosti
Obsluha : Trvalá

Režim: Zimný

Zariadenie kotolne bolo uvedené do prevádzky v roku 1995.

Kotolňa : Strážnica a KVHB **Vojenský útvar : 6335 Prešov**

Výkon kotolne : 1 x DPL 50, 50 kW
Celkom 50 kW

Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná

Druh paliva : ZPN

Umiestnená : v samostatnej miestnosti

Obsluha : Občasná

Režim: Zimný

Zariadenie kotolne a rozvody tepla boli uvedené do prevádzky v roku 1995.

Kotolňa : budova PHM

Výkon kotolne : 1 x FERROKONDENZ WK 245
Celkom 43,1 kW

Typ kotolne : Nízkotlaká, teplovodná

Druh paliva : ZPN

Umiestnená : V samostatnej miestnosti

Obsluha : Občasná

Režim : *Celoročný*

Zariadenie kotolne a rozvody tepla boli uvedené do prevádzky v roku 2005

Hangár č. 2 **Vojenský útvar : 6335 Prešov**

Vykurovanie je riešené lokálnymi spotrebičmi na plynné palivá – 8 ks GAMAT,

Spoločné záverečné ustanovenie

Kontrolu a dozor nad kvalitou poskytovaných služieb, dodržiavanie zásad hygieny a zákonom stanovených noriem a technologických postupov pri jednotlivých úkonoch poskytovaných služieb, budú vykonávať poverení funkcionári PSB Prešov, ako aj Štátny odborný technický dozor vyhradených technických zariadení rezortu MO SR , inšpekcia PO, BOZP a EI v pôsobnosti MO SR.

Príloha č. 2

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

uzavretá medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38, 080 01 Prešov

a

2. Zhotoviteľ: R.A.T. a.s.
Tolstého 3
040 01 Košice

Článok I.
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len „zákon o BOZP") pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom vo vojenských objektoch podľa prílohy č.1.

Článok II.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska:

Zmluva o dielo:PSB-48-136/2005

Akcia: Zabezpečenie obsluhy tepelno energetických zariadení v pôsobnosti Posádkovej správy budov Prešov

1. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľmi jednotlivých útvarov určuje pre zhotoviteľa, tzn. pre pracovníkov a vozidlá zhotoviteľa, prípadne i pre pracovníkov a vozidlá subdodávateľov zhotoviteľa (ďalej len „zhotoviteľ"), hlavný vchod do vyššie uvedeného vojenského objektu ako vstup do vojenského objektu a vnútorné komunikácie vedúce od vstupu do vojenského objektu najbližším smerom k oploteniu pri dodržiavaní existujúcich dopravných značení ako prístupovú komunikáciu na miesto realizácie predmetu zmluvy.
2. Pracoviskom na účely tejto dohody sa rozumie miesto realizácie predmetnej zmluvy podľa prílohy č.1 a nevyhnutný priestor okolo tohto miesta a určené prístupové komunikácie vedúce od vstupu do vojenského objektu k tomuto miestu.
3. Zhotoviteľ môže do vojenského objektu vstupovať iba počas doby dohodnutej v predmetnej zmluve o dielo v čase : nepretržite
4. Zhotoviteľovi sa týmto zakazuje vstupovať do vojenského objektu, zdržiavať alebo pohybovať sa v ňom mimo určených priestorov a dohodnutej doby a času.

Článok III.
Zakázané činnosti

Zhotoviteľ a jeho pracovníci, ako i pracovníci subdodávateľov zhotoviteľa (ďalej len „pracovníci zhotoviteľa"), v súvislosti s realizáciou predmetnej zmluvy nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov.

Článok IV.
Oboznámenie so zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb

1. Zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život alebo zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa, t. zn. z prostredia vojenského objektu – útvaru, v priestore ktorého sa bude realizovať predmet zmluvy, sú (tu vypísať zdroje a faktory hroziace pracovníkom zhotoviteľa vyplývajúce z plnenia obvyklých úloh a činností príslušníkov vojenského útvaru a prostredia tohto útvaru, napríklad pohyb osôb a vojenskej techniky po komunikáciách určených i pre pohyb osôb a vozidiel zhotoviteľa, ďalej skladované žieraviny, výbušniny, horľaviny a pod., pokiaľ tieto neboli odstránené z miesta realizácie predmetu zmluvy).
2. Objednávateľ nie je povinný oboznámiť pracovníkov zhotoviteľa so zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi ich život alebo zdravie, ktoré vyplývajú alebo môžu vyplývať z prostredia pracoviska a z pracovného procesu na tomto pracovisku v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy.

Článok V.
Opatrenia na zabezpečenie ochrany života alebo zdravia osôb

1. Na zabezpečenie ochrany života alebo zdravia pracovníkov zhotoviteľa pri práci je zhotoviteľ povinný vypracovať hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z prostredia pracoviska a z pracovného procesu na tomto pracovisku v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy a na jeho základe vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov.
   Tým pracovníkom zhotoviteľa, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, je zhotoviteľ povinný bezplatne poskytovať na používanie pri práci potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky.
2. Zhotoviteľ je v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný dodržiavať povinnosti ustanovené osobitnými predpismi a ďalšie ustanovené základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona o BOZP a je povinný vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa prác a v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napríklad vyhláškou SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadením vlády SR č. 159/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov a ďalšími súvisiacimi zákonmi a na ich základe vydanými nariadeniami, vyhláškami a predpismi, v ktorých sú upravené ďalšie požiadavky BOZP).

Článok VI.
Oboznamovanie a informovanie zamestnancov a povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia

Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný plniť ustanovenia podľa § 8b a 8c zákona o BOZP.
Zhotoviteľ predloží objednávateľovi záznam o vykonanom oboznámení, školení svojich zamestnancov v zmysle predchádzajúceho odseku v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy, ak o to objednávateľ požiada.

Článok VII.
Určenie zodpovednosti pri vzniku pracovných úrazov

Za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy preukázateľne spôsobené zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ.
Za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy preukázateľne spôsobené zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ.
Zhotoviteľ alebo objednávateľ, podľa toho, kto z nich zodpovedá za vzniknuté pracovné úrazy, je povinný plniť a dodržiavať ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení v znení vyhlášky č. 483/1990 Zb.

Článok VIII.
Kontrolná činnosť

Vykonávať kontroly dodržiavania dohodnutých opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za týmto účelom vstupovať na pracovisko vykonávaných prác môžu
za objednávateľa : Michal Kováč, Vladimír Olejár
za zhotoviteľa : Ing.Boris Fiala, Ing.Jozef Kováčik
Termíny na vykonávanie kontrol podľa predchádzajúceho odseku si obe strany vždy vopred ústne dohodnú a tieto kontroly budú vykonávať spoločne.
O vykonanej kontrole obe strany vyhotovia zápis, v ktorom uvedú zistené nedostatky a prijaté opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov, prípadne túto skutočnosť zaznamenajú v stavebnom denníku.

Článok IX.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia Zmluvy o dielo č. PSB : PSB-48-136/2005
a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Prešove 30.októbra 2005

R.A.I. a.s.
Tolstého 3
040 01 KOŠICE

Za objednávateľa: .....

Za zhotoviteľa: .....

Článok III.
Zodpovednosť za plnenie opatrení na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

1. Na účely predchádzania vzniku požiarov pre realizáciu predmetnej zmluvy je na svoje náklady zhotoviteľ povinný
   a) zabezpečiť pred začatím prác podľa predmetnej zmluvy svojim zamestnancom i zamestnancom svojich subdodávateľov školenie o ochrane pred požiarmi podľa §§ 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii (v zmysle príslušného ustanovenia v § 4 zákona o ochrane pred požiarmi),
   b) zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vrátane zabezpečenia vykonania odbornej prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadky, v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a následne príslušných ustanovení vyhlášky o požiarnej prevencii.
2. Na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov pre realizáciu predmetnej zmluvy je na svoje náklady zhotoviteľ povinný najmä
   a) zabezpečiť na pracovisko vhodné druhy požiarno-technických zariadení (predovšetkým hasiace prístroje a zdroje vody na hasenie požiarov) so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru na pracovisku,
   b) označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k ním, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, požiarno-technickým zariadeniam, zdrojom vody na hasenie požiarov a zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu.
3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať povinnosti podľa § 4 zákona o ochrane pre požiarmi.
4. Zhotoviteľ (zamestnanec zhotoviteľa i subdodávateľa zhotoviteľa, ktorý spozoruje vznik požiaru) je povinný každý spozorovaný požiar (vzniknutý vo vojenskom objekte alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, bez ohľadu na to, či súvisí alebo nesúvisí s realizáciou predmetu zmluvy) bez zbytočného odkladu oznámiť na ohlasovňu požiarov na telefónne číslo: dozorného vojenského objektu a štatutárnemu zástupcovi objednávateľa na tel. číslo: 0960 524219, mobil 0903 824403.

Článok IV.
Kontrola dodržiavania

Kontrolu dodržiavania dohodnutých opatrení na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy môžu vykonávať
a) za objednávateľa : Michal Kováč, Vladimír Olejár
b) za zhotoviteľa : Ing. Boris Fiala, Ing.Jozef Kováčik

Článok V.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia Zmluvy o dielo č.: PSB-48-136/2005

V Prešove 30.októbra 2005

Za objednávateľa : .....

Za zhotoviteľa: .....