Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-21-121/2006 **s originálom.**



Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV PREŠOV
Č. p.: PSB-21-121/2006

Prešov 19 Riad'te
Prešov .... októbra 2006
Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3
Počet príloh : 6/12

Zmluva o dielo č. **PSB-21-121/2006**

uzatvorená podľa § 536-565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Sídlo: Čapajevova 38
080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj SIDORJAK – riaditeľ
IČO: 00805211
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172461/8180
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: Vladimír Olejár

1.2 Zhotoviteľ: František Matis, GAS-servis
Sídlo: Mirka Nešpora 31
080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: František Matis
IČO: 35446650
DIČ : 1301045848
Bankové spojenie: VÚB Prešov
Číslo účtu: 727542-572/0200

1.3 Zapísaný v Obvodný úrad Prešov, Živnostenské oddelenie č.j. Žo 5458/1992 Se

II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je servis plynových zariadení v rozsahu ponukového rozpočtu na akciu „Servis plynových zariadení" na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

III. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác : 19.10.2006
Ukončenie prác : 10.11.2006
3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Ak bude objednávateľ v omeškaní s plnením termínu pripravenosti podľa dohodnutého harmonogramu prác upraví sa čas plnenia zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán a to písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:
Cena bez DPH : 296 904 Sk
Nie je platcom DPH
Slovom: dvesto deväťdesiat šesť tisíc deväťsto štyri Sk

V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry – daňového dokladu, ktorý zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti o dani z pridanej hodnoty a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán, IČ DPH zhotoviteľa
- DIČ zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

mu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) k preplateniu na adresu:

Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní.

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

VII. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2. V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok zhotoviteľ nepožaduje dodávku energie a vody vzhľadom k tomu, že to nie je nutné na plnenie zmluvy.

VIII. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou alebo búraním.

8.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie stavebného denníka (montážneho denníka) a schválenie preberacieho protokolu zmluvnými stranami. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží certifikáty použitých materiálov podľa stavebného zákona.

8.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.6. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom stavebného dozoru za objednávateľa sa poveruje Vladimír Olejár, Michal Kovač.

8.6 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Tieto zaznamená v stavebnom denníku. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.

8.7 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby František Matis

IX. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0.05 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

X. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov tykajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.4 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až sobota v dobe od 7,00 hod. do 19.00 hod.

10.5 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a počas štátnych sviatkov.

10.6 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.7 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.8 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.9 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
11.2 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.
11.3. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
11.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.

Prílohy : 1. Cenová ponuka
2. Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/2001 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
3. Dohoda na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

V Prešove, dňa: 18.10.2006

Posádková správa budov * PREŠOV *

Objednávateľ
Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

V Prešove, dňa : 18.10.2006

František MATIS
GAS-servis
montáž, servis, odb. prehliadky
a skúšky plynových zariadení
M. Nešpora 31, 080 01 PREŠOV
mobil 0905 508 515, ☎051/774 65 28

Zhotoviteľ
František Matis
podnikateľ

Príloha č. 1
k zmluve č. 3
Počet strán: 6

František Matis,GAS-servis
Mirka Nešpora 31
080 01 Prešov
IČO:35446650
DIČ:1301045848

Posádková správa budov
ul. Čapajevova 38
080 01 Prešov

VEC: Cenová ponuka pre vykonanie servisných prác **VTZ-plyn.** vyhl.718/2002 Z.z.
§ 18 odst.1 Zák 18/95 cenník Presox

Mechanizovaná brigáda:

Položka číslo **plyn.kotol PGV+horák 260KW 3kus.**

507420	kontrola a zoradenie regul.termostatu	350 Sk x 3 kus.....1050.-Sk
507421	prev.termostatu	630 Sk x 3 kus.....1890.-Sk
507422	hav.termostatu	730 Sk x 3 kus.....1890.-Sk
507423	manostatu tlaku vzduchu	730 Sk x 3 kus.....1890.-Sk
507424	manostatu tlk plynu	730 Sk x 3 kus.....1890.-Sk
507425	ventilatora vzduchu horáka	126 Sk x 3 kus.....378.-Sk
507429	odpočet spotr.plynu horáka min..výkon	180 sk x 3 kus.....540.- Sk
507430	max.výkon	180 Sk x 3 kus.....540.-Sk
507433	meranie spaľ.pomerov CO max. výkon	315 Sk x 3 kus.....945.-Sk
507434	CO min.výkon	315 Sk x 3 kus.....945.-Sk
507435	CO2 max.výkon	315 Sk x 3 kus.....945.-Sk
507436	CO2 min.výkon	315 Sk x 3 kus.....945.-Sk
507437	teplota spalin max.výkon	41 Sk x 3 kus.....121.-Sk
507438	min.výkon	41 Sk x 3 kus.....121.-Sk
507439	meranie NOX v spalínach max.výkon	315 Sk x 3 kus.....945.-Sk
507440	min.výkon	315 Sk x 3 kus.....945.-Sk
507326	CO v ovzduší kotolni	315.-Sk

Ohrievač vody Junkers 260 l. 2ks

507207	meranie pretlk.plynu	100 Sk x 2 kus.....200.-Sk
507209	odpočet spotreby plynu	72 Sk x 2kus.....144.-Sk
507210	odskúšanie regul prvkov	131 Sk x 2 kus.....262.-Sk
507212	kontrola a zoradenie prev.termostatu	158.-Sk x 2 kus.....316.-Sk
507212	hav.termostatu	157.-Sk x 2 kus.....314.-Sk
507215	kontrola zapaľ.horáka	144 Sk x 2 kus.....288.-Sk
507217	kontrola hlav.horáka	207 Sk x 2 kus.....414.-Sk

Regul.stanica plynu.

505009	kontrola a pretesnenie šúpatka do DN-150	85 Sk x 6ks.....510.-Sk
505018	dem.vyčistenie filtra montáž	286.-Sk
505020	funkčna skúška rychlouzáveru a zoradenie	201.-Sk
505021-22	funkčná skúška a nastavenie regulátora	198.-Sk
505023	kontrola a nastavenie poist. ventilu regulátora	150.-Sk
Spolu:		**19 578.-Sk**

VOP,VOS

Plyn.kotol Viadrus 120 atmosferickým horákom 105 KW dvojstupňovy 2 ks

507306	kontrola tesnosti spoja detektorom	131 Sk x 4 kus.....524.- Sk
507309	meranie pretlk.plynu pred kotlom	61 Sk x 2 kus.....122.-Sk
507311	odpočet spotreby plynu	67 Sk x 4 .....268.-Sk

507312 kontrola a zoradenie regul.termostátu.....236 Sk x 2 kus.....472.-Sk
507313 kontrola a zoradenie prev.termostátu.....236 Sk x 2 kus.....472.-Sk
507314 kontrola a zoradenie hav.termostátu.....236 Sk x 2 ks.....472.-Sk
507319 kontrola horenia hlav.horáka max. a min.....237 Sk x 2 ks.....474.-Sk
507321 kontrola tahu spalin.....85 Sk x 2 ks.....170.-Sk
507323 meranie spalín CO max. a min.výkonu.....315 Sk x 2 ks.....630.-Sk
507324 CO2 max. a min výkonu.....315 Sk x 2ks.....630.-Sk
507325 teplota spalin.....max. a min výkonu.....41 Sk x 4 ks.....164.-Sk
507326 meranie spalin NOX max. a min výkonu.....315 Sk x 4 ks.....1260.-Sk
507326 CO v ovzduší v kotolni.....315.-Sk

..

Regul.stanica plynu.

505011 kontrola guľ. uzáveru do DN 150.....89 Sk x 5 kus.....445.-Sk
505018 dem.vyčistenie filtra montáž.....286.-Sk
505020 funkčná skúška rychl.úzaveru a zoradenie.....201.-Sk
505021-22 funkčná skúška a zoradenie regulátora.....198.-Sk
505023 kontrola a nastavenie poist.ventilu regulátora.....150.-Sk
Spolu:.....7 251-Sk

Brigádne obväzisko:
Plyn. kotol KDS-9 90KW s horákom BG-300,200,ORK-100 90KW

507305 kontrola spoja detektorom.....65 x 4 kus.....260.-Sk
507309 meranie pretlk.plynu .....61 x 4 kus.....244.-Sk
507311 odpočet spotreby plynu.....67 x 4 kus.....268.-Sk
507312 kontrola a zoradenie regul prvku.....187 x 4 kus.....748.-Sk
507313 prev.termostátu.....236 Sk x 4 kus.....944.-Sk
507314 hav.termostátu.....236 Sk x 4 kus.....944.-Sk
507318 poistky plameňa.....235 Sk x 4 kus.....940.-Sk
507319 zoradenie hlavného horáka.....237 Sk x 4 kus.....948.-Sk
507322 meranie komínového ťahu.....65 Sk x 4 kus.....260.-Sk
507323 meranie CO v spal.....315 Sk x 4 kus.....1260.-Sk
507324 CO2 v spal.....315 Sk x 4 kus.....1260.-Sk
507325 teplota spal.....41 Sk x 4 kus.....164.-Sk
507326 NOX v spal.....315 Sk x 4 kus.....1260.-Sk
507326 CO v ovzduší v kotolni.....315.-Sk

Regulačná stanica plynu:

505011 kontrola guľ. uzáveru.....89 Sk x 8 kus.....712.-Sk
505018 dem.vyčistenie filtra montáž.....286.- Sk
505020 funkčná skúška a zoradenie rychloúzav.....201 Sk x 2 kus.....402.-Sk
505021-22 funkčná skúška a zoradenie regulátora.....198 Sk x 2 kus.....396.-Sk
505023 funkčná skúška a nast.poist.ventilu regul.....150Sk x 2 kus.....300.-Sk
Spolu:.....11 911.-Sk

Sokolovské kásarne:b.č.2,35,7,3,5,9,14,24,31,32,
Plyn. kotly atmosferickým horákom Viessman od 60 KW do 94 KW dvoj stup.

507304 odsk.regul a meracieho zariadenia .....390 Sk x 21 kus.....8190.- Sk
507306 spoja detektorom plynu .....131 Sk x 21 kus.....2751.-Sk
507309 meranie pretl.plynu kotla.....61 Sk x 21 kus.....1281.-Sk

507311 odpočet spotreby plynu.....67 Sk x 42 kus.....2814.-Sk
507312 kontrola regul termostátu.....187 Sk x 21 kus.....3927.-Sk
507313 prev.termostátu.....236 Sk x 21 kus.....4956-Sk
507314 hav.termostátu.....236 Sk x 21 kus.....4956.-Sk
507317 zapaľ.horáka.....236 Sk x 21 kus.....4956.-Sk
507318 poistky plameňa.....235 Sk x 21 kus.....4935.-Sk
507319 zoradenie hlavné horáka.....237 Sk x 21 kus.....4977.-Sk
507323 meranie komínového ťahu.....65 Sk x 21 kus.....1365.-Sk
507323 CO v spalinách.....315 Sk x 21 kus.....6615.-Sk
507324 CO2 v spal.....315 Sk x 21 kus.....6615.-Sk
507326 NOX v spalinách.....315 Sk x 21 kus.....6615.-Sk

Regulačna stanic plynu

505011 kontrola guľ.uzáveru.....89 Sk x 27 kus.....2403.-Sk
505018 dem.vyčistenie filtra,montáž.....286 Sk x 9 kus.....2574.-Sk
505020 funkčná skúška rychlouzáveru.....201 Sk x 9 kus.....1809.-Sk
505021-22 funkčná skúška a zoradenie regul.tlk.....198 Sk x 9 kus.....1782.-Sk
505023 funkčná skúška a nast.poist.ventilu regul.....150 Sk x 9 kus.....1350.-Sk
Spolu:.....74871-Sk

Letisko: Centr. kotolňa, Hangár č.1,3
Plyn.kotol VSP.4 2,5 MW s horákom APH 45 PZ 5000 KW 4 kus.
PGV-186 1860 KW s horákom PZTK 3000 KW
PGV-115 1150 KW s horákom PZTK 2150 KW
KDVE 660 KW s horákom DZ 900 KW 2 kus

507408 meranie pretl plynu pred horákom.....180 Sk x 8 kus.....1440.-Sk
507412 kontrola prir.spoja horáka dedk.pristrojom....128 Sk x 8 kus.....1024.-Sk
507406 odskúšanie a zoradenie nivokontrolu pary.....780 Sk x 4kus.....3120.-Sk
507421 odskúšanie a zoradenie regul termostátu.....625 Sk x 8kus.....5000.-Sk
507421 odskúšanie a zoradenie prev.termostátu.....730 Sk x 8 kus.....5840.-Sk
507422 odskúšanie a zoradenie hav.termostátu.....730 Sk x 8 kus.....5840.-Sk
507423 manostátu vzduchu.....700 Sk x 8 kus.....5600.-Sk
507424 manostátu plynu.....700 Sk x 8 kus.....5600.-Sk
507425 kontrola ventilátora horáka.....520 Sk x 8 kus.....4160.-Sk
507426 prevetrania kureniska.....326 Sk x 8 kus.....2600.-Sk
507428 tesnosti sopucha.....150 Sk x 8 kus.....1200.-Sk
507429 odpočet spotreby plynu horáka min.výkon.....180 Sk x 8 kus.....1440.-Sk
507430 max.výkon.....180 Sk x 8 kus.....1440.-Sk
507431 kontrola horenia plameňa hl.horáka max vykonu ..450 Sk x 8 kus.....3600.-Sk
507433 meranie CO v spalinách horáka max.výkon.....315 Sk x 8 kus.....2520.-Sk
507434 CO v spalinách horáka min výkon.....315 Sk x 8 kus.....2520.-Sk
507435 CO2 v spalinách horáka max výkon....315 Sk x 8 kus.....2520.-Sk
507436 CO2 v spaôinách horáka min výkon 315 Sk x 8 kus.....2520.-Sk
507437 teplota spalín max výkon.....41 Sk x 8 kus.....328.-Sk
507438 min výkon.....41 Sk x 8 kus.....328.-Sk
507439 meranie NOX v spalinách max výkon.....315 Sk x 8 kus.....2520.-Sk
507440 NOX v spalinách min výkon.....315 Sk x 8 kus.....2520.-Sk
507441 meranie ťahu horáka max a min výkon.....132 Sk x 16 .....2112.-Sk
507451 meranie CO v ovzduší kotolne.....315 Sk x 4 kus.....1260.-Sk

Regul.stanica plynu 500/1-2x ,500/2 Centr.kotol,Hangár 1,3

505009 odskúšanie tesnosti šúpatka do DN-150.....85 Sk x 12 kus.....1020.-Sk
505011 guľ.uzáveru do DN-150.....89 Sk x 6 kus.....534.-Sk
505018 dem.vyčistenie a montáž filtra.....560 Sk x 3 kus.....1680.-Sk
505019 funkčná skúška a zoradenie rychlouzáveru.....560 Sk x 4 kus.....2240.-Sk
505021 zoradenie hodnôt tlk.regulátora.....480 Sk x 4 kus.....1920.-Sk
505022 fukčná skúška regulátora.....525 Sk x 4 kus.....2100.-Sk
505023 zoradenie hodnôt hl.poistného ventilu.....425.-Sk
505024 funkčná skúška hl.poistného ventilu.....425.-Sk
505024 funkčná skúška a zoradenie pist.ventilu regulátora.. 360 Sk x 4 kus.....1440.-Sk
505035 skúška tesnosti spojov detek. prístrojom.....142 Sk x 26 kus.....3692.-Sk
Spolu:.....82 528.-Sk

Kotolňa autopark plyn.kotol Rapido 121 KW atmosfericky dvojstupňový 3 kus.

507306 skúška tesnosti spojov detek.prístrojom.....131 Sk x 3 kus.....393.-Sk
507309 meranie pretlk.plynu kotla.....61 Sk x 3 kus.....183.-Sk
507311 odpočet spotreby plynu kotla.....67 Sk x 6 kus.....402.-Sk
507312 odskúš.regul.termostátu.....187 Sk x 3 kus.....558.-Sk
507313 prev.termostátu.....236 Sk x 3 kus.....708.-Sk
507314 hav.termostátu.....236 Sk x 3 kus.....708.-Sk
507317 zapaľ.horáka.....236 Sk x 3 kus.....708.-Sk
507318 poistky plameňa.....235 Sk x 3 kus.....705.-Sk
507319 odskúš. hlavného horáka max a min.....350 Sk x 3 kus.....1050.-Sk
507322 meranie komín.ťahu.....65 Sk x 3 kus.....195.-Sk
507323 meranie CO v spalinách max a min.....630 Sk x 3 kus.....1890.-Sk
507324 CO2 v spalinách max. a min.....630 Sk x 3kus.....1890.-Sk
507325 teplota spalín max.min.....130 Sk x3 kus.....390.-Sk
507439 NOX v spal.max. a min.....630 Sk x 3 kus.....1890.-Sk
507326 CO v ovzduší kotolni.....315.-Sk

Regul.stanica plynu autopark

505009 kontrola a odskúšanie šupatka do DN-150.....85 x 6 kus.....510.-Sk
505018 dem.vyčistenie filtra,montáž.....286.-Sk
505020 funkčná skúška a nast.hodnôt rychluzáveru.....154 Sk x 2 kus.....308.-Sk
505021-22 funkčná skúška a zoradenie regul.tlk.plynu.....201 Sk x 2 kus..... 402.-Sk
505023 funkčná skúška a zoradenie poist.ventilu regul.....198 Sk x 2 kus.....396.-Sk
505035 skúška tesnosti spojov detek.prístrojom.....142 Sk x 5 kus.....710.-Sk
Spolu:.....14 597.-Sk

KVHB,b.č.12,dielne b.č.7, b.č.3,4,5,22
Plyn.kotol atmosfericky Destila 50KW,HR.Nefit 43KW,Protherm KTZ-24 KW.

507204 odskúš.tesnosti spojov detek.prístrojom.....136 Sk x 21 kus.....2856.-Sk
507207 meranie pretl .plynu kotla.....168 Sk x 21 kus.....3528.-Sk
507209 odpočet spotreby plynu kotla.....72 Sk x 21 kus.....1512.-Sk
507211 odsk.a zoradenie prev.termosátu.....158 Sk x 21 kus.....3318.-Sk
507212 odsk.a zoradenie hav.termostátu.....157 Sk x 21 kus.....3297.-Sk
507216 odsk.poistky plameňa.....144 Sk x 21 kus.....3024.-Sk
507217 odsk.horenia hlav.horáka.....207 Sk x 21 kus.....4389.-Sk

218 odsk.odťahu spalín.....169 Sk x 21 kus.....3549.-Sk
507219 meranie CO v spalinách.....315 Sk x 21 kus.....6615.-Sk
507220 CO2 v spalinách.....315 x 21 kus.....6615.-Sk
507439 NOX v spalinách .....315 Sk x 21 kus.....6615.-Sk
507326 CO v ovzduší kotolne.....315 Sk x 4.....1260.-Sk

Regul.stanica plynu KVHB,b.č.12,dielne b.č.7, b.č.3,4,5,22

505011 odsk.guľ.uzáveru do DN-150.....89 Sk x 12 kus.,.....1068.-Sk
505018 dem.vyčistenie filtra ,montáž.....286 Sk x 3 kus.....858.-Sk
505020 odsk. a zoradenie rychlouzáveru.....201 Sk x 3 kus.....603.-Sk
505021-22 odsk.a funkčná skúška regul.....198 Sk x 3 kus.....594.-Sk
505023 funkčná skúška a zoradenie poist ventili regul.....150 Sk x3 kus.....450.-Sk
508035 skúška tesnosti spojov detek.prístrojom 142 Sk x 9 kus.....1278.-Sk

Spolu.....51 429.-Sk

VSB 1024 Bardejov: plyn.kotol KVDE 65+horák DZ 350

507420 kontrola a zoradenie regul.termostátu.....350 Sk x 2 kus.....700.-Sk
421 prev.termostátu..... 630 Sk x 2 kus.....1400.- Sk
422 hav.termostátu.....730 Sk x 2 kus.....1460.-Sk
423 manost vzduchu.....730 Sk x 2 kus.....1460.-Sk
424 manost.plynu.....730 Sk x 2 kus.....1460.-Sk
425 ventil horáka.....126 Sk x 2kus.....252.-Sk
429 odpočet spotr.plynu horáka min.výkonu.....180 Sk x 2 kus.....360.-Sk
430 max výkonu.....180 Sk x 2kus.....360.-Sk
433 meranie spaľ.pomerov CO max výkon.....315 Sk x 2 kus.....630.-Sk
434 CO min.vykon.....315 Sk x 2kus.....630.-Sk
435 CO2 max.výkon.....315 Sk x 2 kus.....630.-Sk
436 CO2min.výkon.....315 Sk x 2kus.....630.-Sk
437 teplota spalín max.výkon.....41 Sk x 2 kus.....82.-Sk
437 min.výkon.....41 Sk x 2kus.....82. Sk
439 meranie NOX v spalinách max.výkon.....315 Sk x 2 kus.....630.-Sk
443 min.vykon.....315 Sk x 2 kus.....630.-Sk
326 CO v ovzduši kotolni.....315.-Sk

Spolu:.....11711.-Sk

Budova č.30 Bardejov TOV: Protherm 50KLO

507204 odskúš.tesnosti spojov detek.prístrojom.....136Sk x 2 kus.....272 .-Sk
207 meranie pretl.plynu kotla.....168 Sk x 2 kus.....336.-Sk
209 odpočet spotreby plynu kotla.....72 Sk x 2 kus.....144.-Sk
211 odsk.prev.termostátu.....158 Sk x 2 kus.....316.-Sk
212 odsk.hav.termostátu.....157 Sk x 2 kus.....314.-Sk
216 odsk.poist.plameňa.....144 Sk x 2 kus.....288.-Sk
217 odsk.horenia hl.horáka.....207 x 2 kus.....414.-Sk
218 odsk.ťahu komina.....169 Sk x 2 kus.....338.-Sk
219 meranie CO v spalinách.....315 Sk x 2 kus.....630.-Sk
220 CO2.....315 Sk x 2 kus.....630.-Sk
439 NOX v spal.....315 Sk x 2 kus.....630.-Sk

507326 CO v ovzduši kotolne.....315.-Sk

Spolu:.....4627.-Sk

Regulačná stanica plynu Bardejov:

505011 odsk.tesnosti šupatka do DN-50.....85Sk x 4 kus.....340.-Sk
018 dem.vyčistenie a montáž filtra.....560.-Sk
019 funkčná skúška a zoradenie rychluzáveru.....560.-Sk
021 zoradenie hodnôt tlk.regulátora.....560.-Sk
022 funkčná skúška regulatora.....525.-Sk
035 skúška tesnosti spojov detek.prístrojom.....136 Sk x 7 kus.....952.-Sk

Spolu:.....3497.-Sk

Cenová ponuka na oplechovanie ,montáž, uvedenie do prevádzky kotlov po dem. a montáži kotlových telies RAPIDO GA-121 Autopark- letisko

Dem. príruby z kotlového telesa .....560 Sk x 4 kus.....2240.-Sk
Oplechovanie kotlov,montáž dymovodu .....1850 Sk x 2 kus.....3700.-Sk
Montáž príruby na kotlové teleso .....665 Sk x 4 kus.....2660.-Sk
Montáž horáka do kotlov.....600 Sk x 2 kus.....1200.-Sk
Elektrozapojenie kotla.....400 Sk x 2kus.....800.-Sk
Uvedenie do prevádzky kotla po oprave.....1500 Sk x 2kus.....3000.-Sk
Odskúšanie tesnosti uniku plynu detek.prístrojom....136 Sk x 4 kus.....544.-Sk

Material:ohňovzdorné tesnenie horáka Sibral.....520.-Sk
Jimka termostatov a teplomeru.....120 Sk x 2kus.....240.-Sk

Spolu:.....14904.-Sk

Celková suma:.....296904.-Sk

Slovom: Dvestodeväťdesiatšesťtisícdeväťstoštyrikorún.

Ne platca DPH!

overil ing. STANISLAV BEDNÁR
odbor PO/VSD

podpis a pečiatka

František MATIS
GAS-servis
montáž, servis, odb. prehliadky
a skúšky plynových zariadení
M. Nešpora 31, 080 01 PREŠOV
mobil 0905 508 515, ☎051/774 65 28